

Information zum Datenlogger „testo 174H“ im Zusammenhang mit der Lüftungslogger-Excelmappe

Sehnde 28.01.17

Es können ab Version „Plus 14.02“ der Lüftungslogger-Excelmappe Messdaten des Datenloggers „testo 174H“ bei allen drei Datenquellen importiert werden. Voraussetzung ist, dass sie im CSV-Format aus der Datenlogger-Bediensoftware ausgelesen wurden.

Es wird von folgendem Format ausgegangen:

```
ID;Datum;Uhrzeit;Temp[°C];Luftf.[%rF];  
1;20.01.17;15:49:00;25,2;31,5;  
2;20.01.17;15:51:00;25,1;31,1;
```

Die Trennzeichen sind ein Semikolon oder ein Leerzeichen. Datum und Uhrzeit sind getrennte Daten.

Eine Bediensoftware kann kostenlos vom Hersteller heruntergeladen werden. (Link siehe in der [Lüftungslogger-Bibliothek](#))

Am Beispiel der Software „Testo Com Soft Basic“ wird im Folgenden Schritt für Schritt beschrieben, wie der Export durchgeführt wird:



Unter dem Menüreiter „Auswerten“ kann durch Klick auf das Symbol  ein Messdatenfile mit der Endung „.vi2“ geladen werden. Es erscheint dann neben einer Verlaufsgrafik eine Tabelle mit den Messwerten:




Rechts daneben kann durch Klick auf das Werkzeugsymbol  ein Menü geöffnet werden.



Unter „Bericht“ >> „Bericht auswählen“ wird die Einstellung „Tabelle“ gewählt. Dann wird unter „Exportformat auswählen“ das Format „CSV“ gewählt:



Nach einem Klick auf „Export starten“ erhält man die Möglichkeit einen Ordner für den Export auszuwählen.



Es wird der Ordner vorgeschlagen, aus dem das ursprüngliche Datenfile geladen wurde. Dieses sollte der Projektordner sein, aus dem das CSV-File später in die Excelmappe importiert werden soll.

Das CSV-File darf vor der Verwendung nicht mit anderen Programmen außer reinen Textprogrammen, z.B. Microsoft Notepad, bearbeitet und gespeichert werden. Das Format könnte dabei sonst verändert werden und wäre von der Lüftungslogger-Excelmappe womöglich nicht mehr lesbar.

Mit freundlichem Gruß Herbert Trauernicht

Dipl.-Ing. Herbert Trauernicht, Gebäudemesstechnik

Zertifiziert nach ISO 20807 für die Gebäude-Luftdichtheitsprüfung

Eddenwiese 11, 31319 Sehnde Tel.: 05132 93728 E-Mail: htrauernicht@luftdicht.de

Internet: www.luftdicht.de